



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

PPIS.HK.903.142.2023

Pajęczno, dnia 15.05.2023r.

**Wójt Gminy Nowa Brzeźnica
ul. Kościuszki 103
98-331 Nowa Brzeźnica**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 142/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody w wodociągu Prusicko do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 12.05.2023r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdania Nr Ł/0/04/2023/2081/FM/3 z dnia 11.05.2023r. z badania próbki wody pobranej do badania w dniu 08.05.2023r. z wodociągu Prusicko w punkcie zgodności: hydrofornia.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zgodnie z rocznym harmonogramem pobierania próbek wody do spożycia pobrano w dniu 08.05.2023r. próbkę wody z wodociągu Prusicko do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22⁰C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczną właściwą, chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda w wodociągu Prusicko spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pajęcznie

Bożena Derek
Bożena Derek

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica
2. a/a.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie 98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

PPIS.HK.903.143.2023

Pajęczno, dnia 15.05.2023r.

**Wójt Gminy Nowa Brzeźnica
ul. Kościuszki 103
98-331 Nowa Brzeźnica**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 143/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody w wodociągu Wólka Prusicka do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 12.05.2023r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdanie Nr Ł/0/04/2023/2081/FM/4 z dnia 11.05.2023r. z badania próbki wody pobranej do badania w dniu 08.05.2023r. z wodociągu Wólka Prusicka w punkcie zgodności: Sklep spożywczy Euro.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zgodnie z rocznym harmonogramem pobierania próbek wody do spożycia pobrano w dniu 08.05.2023r. próbkę wody z wodociągu Wólka Prusicka do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczną właściwą, chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda w wodociągu Wólka Prusicka spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pajęcznie

Bożena Derek
Bożena Derek

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica
2. a/a.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie 98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

PPIS.HK.903.144.2023

Pajęczno, dnia 15.05.2023r.

**Wójt Gminy Nowa Brzeźnica
ul. Kościuszki 103
98-331 Nowa Brzeźnica**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 144/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody w wodociągu Nowa Brzeźnica do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 12.05.2023r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdania Nr Ł/0/04/2023/2081/FM/1 z dnia 11.05.2023r. i Nr Ł/0/04/2023/2081/FM/2 z dnia 11.05.2023r. z badania próbek wody pobranych do badania w dniu 08.05.2023r. z wodociągu Nowa Brzeźnica w punktach zgodności:

1. Hydrofornia ul. Osiedlowa, 98-331 Nowa Brzeźnica,
2. Szkoła Podstawowa ul. Kościuszki 100, 98-331 Nowa Brzeźnica.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zgodnie z rocznym harmonogramem pobierania próbek wody do spożycia pobrano w dniu 08.05.2023r. próbki wody z wodociągu Nowa Brzeźnica do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczną właściwą, chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda w wodociągu Nowa Brzeźnica spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pajęcznie

Bożenu Derek
Bożenu Derek

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica
2. a/a