



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

PPIS.HK.903.431.2023

Pajęczno, dnia 19.12.2023r.

**Wójt Gminy Nowa Brzeźnica
ul. Kościuszki 103
98-331 Nowa Brzeźnica**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 431/HK/23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody z wodociągu Nowa Brzeźnica do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 18.12.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdania Nr P/0/12/2023/25/FM z dnia 18.12.2023r. oraz Nr P/0/12/2023/25/FM/3 z dnia 18.12.2023r. z badania próbek wody pobranych do badania w dniu 12.12.2023r. z wodociągu Nowa Brzeźnica, w punktach zgodności:

1. hydrofornia,
2. Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 100, 98-331 Nowa Brzeźnica.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zgodnie z rocznym harmonogramem pobierania próbek wody do spożycia pobrano w dniu 12.12.2023r. próbki wody z wodociągu Nowa Brzeźnica do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna właściwa, chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda z wodociągu Nowa Brzeźnica spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pajęcznie

Bożena Derek
Bożena Derek

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica
2. a/a



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

PPIS.HK.903.432.2023

Pajęczno, dnia 19.12.2023r.

**Wójt Gminy Nowa Brzeźnica
ul. Kościuszki 103
98-331 Nowa Brzeźnica**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 432/HK/23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

stwierdza

przydatność wody z wodociągu Wólka Prusicka do spożycia w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W dniu 18.12.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdanie Nr P/0/12/2023/25/FM/2 z dnia 18.12.2023r. z badania próbki wody pobranej do badania w dniu 12.12.2023r. z wodociągu Wólka Prusicka, w punkcie zgodności – Sklep spożywczy „Euro” Wólka Prusicka 74, 98-331 Nowa Brzeźnica.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zgodnie z rocznym harmonogramem pobierania próbek wody do spożycia pobrano w dniu 12.12.2023r. próbkę wody z wodociągu Wólka Prusicka do badania w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna właściwa, chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda z wodociągu Wólka Prusicka spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pajęcznie

Bożena Derek
Bożena Derek

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica
2. a/a



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

PPIS.HK.903.433.2023

Pajęczno, dnia 19.12.2023r.

**Wójt Gminy Nowa Brzeźnica
ul. Kościuszki 103
98-331 Nowa Brzeźnica**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 433/HK/23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody z wodociągu Prusicko do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 18.12.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdanie Nr P/0/12/2023/25/FM/1 z dnia 18.12.2023r. z badania próbki wody pobranej do badania w dniu 12.12.2023r. z wodociągu Prusicko, w punkcie zgodności – Szkoła Podstawowa w Prusicku, Prusicko 73, 98-331 Nowa Brzeźnica.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zgodnie z rocznym harmonogramem pobrano w dniu 12.12.2023r. próbkę wody z wodociągu Prusicko do badania w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna właściwa, chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda z wodociągu Prusicko spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pajęcznie
Bożena
Bożena Derek

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica
2. a/a