



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

HK.903.226.2024

Pajęczno, dnia 19.07.2024r.

**Wójt Gminy Nowa Brzeźnica
ul. Kościuszki 103
98-331 Nowa Brzeźnica**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 226/HK//24

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody w wodociągu Prusicko do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 19.07.2024r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdania Nr P/0/06/2024/429/M/C/1 z dnia 19.07.2024r. i Nr P/0/06/2024/429/F/C/2 z dnia 19.07.2024r. z badania próbki wody pobranej do badania w dniu 12.07.2024r. z wodociągu Prusicko w punkcie zgodności:

1. Szkoła Podstawowa w Prusicku, 98-331 Prusicko 73.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zgodnie z rocznym harmonogramem pobierania próbek wody do spożycia pobrano w dniu 12.07.2024r. próbkę wody z wodociągu Prusicko do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda w wodociągu Prusicko spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pajęcznie

Bożena Derek
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica
2. a/a

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	2873.8106.13573
Nazwa dokumentu	Ocena Prusicko KW A.pdf
Tytuł dokumentu	Ocena Prusicko KW A
Sygnatura dokumentu	HK.903.226.2024
Data dokumentu	19.07.2024 14:15:50
Skrót dokumentu	0308D31E840ED9A6AB3530CE57BD7185C83 DF2C8
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	19.07.2024
Sygnatariusz	Bożena Derek
Stanowisko	Zastępca PPIS w Pajęcznie
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Derek Bożena, 19.07.2024 14:15:36, wersja 1.1 (Zastępca PPIS w Pajęcznie, Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Z-ca PPIS), Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Z-ca PPIS)) Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Pajęcznie
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	19.07.2024 14:23:44
Autor wydruku:	Stasiak Edyta